

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата: 28.07.2022 учетный номер: 24220061000200978550

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и
Ермаковскому районам**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, 10

(место принятия решения)

от «18» августа 2022г. 15 час. 00 мин. № 101

(дата и время составления акта)

с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, 104

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки подписанного заместителем главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Хлопиной Екатериной Николаевной от 28.07.2022 № 101 (учетный номер выездной проверки № 24210061000201279877).

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа) о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена Государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Седиковым Вячеславом Сергеевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки). При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспектора) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
зданий, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется Краевое

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка):

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», ИНН 2413005519, юридический адрес: Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» августа 2022г., 09 час. 00 мин.

по «18» августа 2022г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания проведения выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи:

не приостанавливалось

с «__» _____ Г., _____ час., _____ мин.

по «__» _____ Г., _____ час., _____ мин.

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 (два) рабочих дня / 6 (шесть) часов 00 минут

(указываются срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр принадлежащих юридическому лицу, зданий, помещений;

2) опрос;

3) истребование документов;

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки

с «17» августа 2022г., 09 час. 00 мин.

по «18» августа 2022г., 15 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности: **Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33**
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных)

по результатам которого составлен:

1. Протокол опроса контролируемого лица (представителя) Мальцевой О.А. от 18.08.2022

2. Протокол осмотра от 18.18.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Учредительные документы;
- Технический паспорт на здание;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание;
- Удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума (удостоверение № 17 от 05.11.2020, № 18 от 05.11.2020);
- Декларация пожарной безопасности от 11.08.2021 № 04616404-ТО-00267;
- Журнал учёта огнетушителей;

- Эксплуатационные паспорта на огнетушители;
- Инструкцию о мерах пожарной безопасности от 09.01.2020;
- Исполнительная документация на систему автоматической установки пожарной сигнализации;
- Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Акт № 2 от 17.06.2022);
- Контракт от 10.01.2022 № 96/01/22 на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации;
- Контракт № 108/01/22 от 10.01.2022 на обслуживание Контакт GSM-5-2;
- Регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации;
- Журнал учета противопожарных инструктажей;
- Журнал учета эксплуатационных систем;
- График проведения повторных противопожарных инструктажей на 2022;
- Приказ № 16-ОД от 10.01.2022 «О создании противопожарной комиссии»;
- Приказ № 26-ОД от 11.01.2021 «О мерах противопожарной безопасности»;
- Приказ № 21-ОД от 10.01.2022 «Об установлении противопожарного режима в учреждении»;
- Акт приемки огнезащитных работ № 12 от 14.09.2020;
- Протокола № 9, № 8 от 19.11.2021 испытаний наружных пожарных лестниц;
- Приказ № 32-ОД от 08.02.2022 «Виды огнетушителей применяются в учреждении. Назначение, принцип действия и особенности применения. Обучение правилам пользования огнетушителем»;
- Сертификат соответствия С-RU.ПБ33.В.00027 (Линолиум);
- План мероприятий пожарно-технической комиссии на 2022;
- Приказ № 30-ОД от 25.01.2022 «Отработка порядка действий персонала при пожаре»;
- Акты проведения практических отработок планов эвакуации (Акт от 11.08.2022);
- Инструкция о порядке совместных действий администрации учреждения и пожарной охраны при ликвидации пожара от 09.09.2018;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источники).

11. По результатам выездной проверки установлено:

| № п/п | Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения | Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены |
|-------|--|---|
| 1. | В здании на путях эвакуации (общие коридоры первого и второго этажей, лестничная клетка) отсутствует аварийное освещение | <p>п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>светильников рабочего освещения знаками или окраской. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - включение эвакуационного (аварийного) освещения; п. 4.3.12 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330</p> |
|--|---|

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 18.08.2022 № 101/1;
- 2) Проверочные листы (приложение № 1, № 2 приказа МЧС России № 78 от 09.02.2022);
- 3) Протокол опроса контролируемого лица (представителя) Мальцевой О.А. от 18.08.2022;
- 4) Протокол осмотра от 18.08.2022;
- 5) Приказ № 296-ЛС от 08.09.2014 «О назначении на должность директора»;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их заполнения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору
В.С. Седиков**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего выездную проверку)



Седиков Вячеслав Сергеевич, государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору т. 3-25-52 E-mail: ofps27ond@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <*>

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Мальцева Ольга Алексеевна, директор КГБУ «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»


« 18 » августа 2022 г.
15 часов 00 минут

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Отметка о размещении (28.07.2022 КНМ 24220061000200978550) сведений
о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-
код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, 68, 8(391)275-16-30, ond13@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и
Ермаковскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, 10, 8(39139) 32-5-52,

ofps27ond@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 101/ 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: **Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслужи-
вания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**(далее: КГБУ СО «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инва-
лидов»)**

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки подписанного замести-
телем главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожар-
ному надзору Хлопиной Екатериной Николаевной № 101 от «28» июля 2022 года в период с «
17» августа 2022 г. по «18» августа 2022 г.

Государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

майором внутренней службы Седиковым Вячеславом Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена: **плановая выездная проверка объекта защиты КГБУ СО «Ермаковский**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенного по адресу: Ерма-
ковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33.**

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **директор КГБУ СО
«Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» Мальцева О.А.**

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со стать-
ей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1. | В здании на путях эвакуации (общие коридоры первого и второго этажей, лестничная клетка) отсутствует аварийное освещение | <p>п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p> <p>ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - включение эвакуационного (аварийного) освещения;</p> <p>п. 4.3.12 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное</p> | 01.09.2023 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 | | |
|--|--|--|--|

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации с государственным контроле (надзоре) порядке.

директор КГБУ СО «Ермаковский дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов» Мальцева О.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« » 2022год

Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского
районов по пожарному надзору майор внутренней службы
Седиков В.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

«18» августа 2022 год



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.