

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №4)

Дата формирования	26.11.2021
Полное наименование учреждения	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЕРМАКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
Код учреждения	04202180
ИНН	2413005519
КПП	241301001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЕРМАКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ИНН 2413005519 КПП 241301001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура совместно с Пожнадзором	проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности	21.01.2021 - 21.01.2021	1. в общем коридоре для отделки стен допущено применение стеновых панелей, показатели пожарной опасности которого не установлены. 2.3. для отделки стен и потолка в обеденном зале допущено применение стеновых панелей и отделочного материала, показатели пожарной опасности которого не установлены. 4. Планы эвакуации при пожаре выполнены с отступлениями от ГОСТ 5. В здании не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения.	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА	плановая выездная	27.01.2021 - 24.02.2021	1. Регистрация показаний температурного режима складского помещения не осуществляется, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 2. На момент проверки температура хранения суточных проб в холодильнике составляла 0 °С (нормируется +2 °С - +6 °С), что является нарушением п. 7.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 3. Уборочный инвентарь для уборки помещений пищеблока хранится в служебном коридоре пищеблока без специально выделенного места для хранения, что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 4. Уборочный инвентарь для уборки туалетов дома-интерната хранится в служебном туалете на 2 этаже совместно с уборочным инвентарем для уборки жилых и производственных помещений, что является нарушением п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	Все выявленные нарушения устранены в ходе проверки.
Министерство социальной политики Красноярского края (отдел по вопросам государственного заказа и капитальных вложений)	соблюдение законодательства в сфере закупок	08.06.2021 - 10.07.2021	1. Несвоевременное предоставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, предоставление указанных информации и документов.	
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Красноярскому краю Отдел надзорной деятельности и проф. работы по Шушенскому и Ермаковскому районам	Внеплановая выездная проверка	19.11.2021 - 24.11.2021	Не выявлено	
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Красноярскому краю Отдел надзорной деятельности и проф. работы	Плановая выездная проверка	19.11.2021 - 24.11.2021	1. Не обеспечено наличие регламента технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. 2. Здание КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. 3. Декларация пожарной безопасности не уточнена или не	

по Шушенскому и
Ермаковскому районам

разработана вновь при изменении содержащихся в ней
сведений