

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» сентября 2024 г., 24250061000215123358

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» февраля 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2501/040-24/3-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, 104

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 17 » января 2025 г., № 2501/040-24/3-П/ВП, учетный номер проверки 24250061000215123358.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Сорокин Юрий Викторович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор по Шушенскому и Ермаковскому районам по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При записе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замещал была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, р-н Ермаковский, п Ойский, ул Мира, Дом 33

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЕРМАКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ИНН 2413005519, адрес регистрации юридического лица: 662830, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ЕРМАКОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ОЙСКИЙ, МИРА УЛИЦА, 33

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» февраля 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «14» февраля 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ) установленная в здании КГБУ СО "Ермаковский-дом интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", находится в неисправном состоянии.. Место выявления нарушения: Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
 02.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
2. В здании КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", под лестничным маршем допущено хранение инвентаря, а так же бензинового генератора.. Место выявления нарушения: Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.
Срок устранения нарушения:
 02.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Убрать инвентарь и бензиновый генератор.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
3. В здании КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.. Место выявления нарушения: Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 37 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
Срок устранения нарушения:
 02.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обозначить знаками светильники аварийного освещения.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
4. Предоставленная декларация пожарной безопасности объекта не уточнена при изменении содержащихся в ней сведений.. Место выявления нарушения: Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 5, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
 02.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Разработать декларацию пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор по Шушенскому и Ермаковскому районам по пожарному надзору)
Сорокин Юрий Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

17FBA60B64D4F0C161ABBD2C835EB59E
 Владелец: Сорокин Юрий Викторович
 Действителен с 14.12.2023 по 08.03.2025

подпись

Сорокин Юрий Викторович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор по Шушенскому и Ермаковскому районам по пожарному надзору), телефон: 8+73913821111, e-mail: sorokinyuv@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «24» 02 2025 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

