

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» июля 2023 г., 24230061000203363155

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» августа 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2307/040-24/35-П/АВП

(дата и время составления акта)

с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, 104

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «19» июля 2023 г., № 2307/040-24/35-П/РВП, учетный номер проверки 24230061000203363155.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Седиков Вячеслав Сергеевич – старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, р-н Ермаковский, п Ойский, ул Мира, Дом 33

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЕРМАКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ИНН 2413005519, адрес регистрации юридического лица: 662830, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ЕРМАКОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ОЙСКИЙ, МИРА УЛИЦА, 33

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «30» августа 2023 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «28» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «30» августа 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) получение письменных объяснений

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «30» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «30» августа 2023 года, 10 час. 30 мин.

по месту: край Красноярский, р-н Ермаковский, с Ермаковское, ул Красных Партизан, Дом 104

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол получения письменных объяснений от 30.08.2023 № б.н.

3) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «28» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «30» августа 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

4) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «28» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «28» августа 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту: край Красноярский, р-н Ермаковский, п Ойский, ул Мира, Дом 33

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 28.08.2023 № б.н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ33.В.00027 (напольное покрытие - линолеум: КМ 2)
2. Декларация пожарной безопасности
3. Протокола № 8, № 9 от 19.11.2021 по испытанию наружных пожарных лестниц
4. Приказ № 23-ОД от 09.01.2023 "Об установлении противопожарного режима в учреждении
5. Эксплуатационные паспорта на огнетушители
6. Свидетельство о внесении записи в Единый гос. реестр юр. лиц № 005861504
7. Контракт № 69/01/23 от 09.01.2023 по техническому обслуживанию Контакт GSM (вывод сигнала на пульт подразделения ПО)
8. Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей
9. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности
10. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе № 005227742
11. Квалификационное удостоверение № 17 от 05.11.2020 о прохождении ПТМ (Мальцева О.А.)
12. График проведения противопожарных инструктажей с работниками на 2023 год
13. Технический паспорт здания
14. Приказ № 454-ОК от 24.07.2023 "О назначении на должность и.о. директора"
15. Протокол № 11 от 25.07.2023 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины
16. Приказ № 27-ОД от 09.01.2023 "О мерах противопожарной безопасности"
17. Инструкция о мерах пожарной безопасности
18. Акты результатов проведения практических отработок планов эвакуации (от 17.07.2023, от 28.02.2023, 15.05.2023)
19. Контракт № 68/01/23 от 09.01.2023 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
20. Регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации
21. Приказ № 29-ОД от 09.01.2023 "О проведении тренировок по эвакуации проживающих на случай возгорания помещений и террористического акта"
22. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. На объекте защиты не проводятся работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ), установленных на первом этаже здания КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" (не заключен договор по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. При эксплуатации сверх установленного срока службы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ) установленных на первом этаже здания КГБУ СО "Ермаковский-дом интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", руководитель объекта не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АУПС и СОУЭ установлены до 2010 года)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы,

установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Дверь эвакуационного выхода, ведущая из общего коридора второго этажа на металлическую лестницу третьего типа (правое крыло здания), закрывается на замок при помощи ключа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 26. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
5. В здании КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
6. Для отделки стен в коридоре второго этажа (около помещения хозяйственного склада, помещений сан. узлов) допущено применение пластиковых стеновых панелей, показатели пожарной опасности которых не установлены (отсутствуют сертификаты пожарной безопасности)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 28.08.2023 № б.н.
2. протокол получения письменных объяснений от 30.08.2023 № б.н.
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Красноярский, р-н Ермаковский, п Ойский, ул Мира, Дом 33)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Красноярский, р-н Ермаковский, п Ойский, ул Мира, Дом 33)
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах медицинских организаций (Приложение № 6 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Красноярский, р-н Ермаковский, п Ойский, ул Мира, Дом 33)

Старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору) Седиков Вячеслав Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 005A88F89D18BB71BE32DEF1D79357DC5D
Владелец: Седиков Вячеслав Сергеевич
Действителен с 21.04.2023 по 14.07.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Седиков Вячеслав Сергеевич - Старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору), телефон: +73913821111, e-mail: sedikov_1988vs@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 131

об административном правонарушении

« 30 » августа 2023 г.

село Ермаковское

место составления: город, село, район

Я, государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

надзору Седиков Вячеслав Сергеевич

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) юридического лица:

1. Полное название юридического лица Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
организационно-правовая форма, форма собственности
2. Юридический адрес, тел. (факс) 662830, Россия, Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский, ул. Мира, 33, тел. 839138 31-4-43
3. ИНН/ КПП 2413005519/241301001
4. Номер регистрационного свидетельства № 1032401010102
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю
6. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета УФК по Красноярскому краю (минфин края (КГБУ СО «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» л/сч 71192Я75201) ОКАТО 04216828 р/сч 03224643040000001900, кор. сч. 401028102810245370000011
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Капис Наталья Михайловна
8. Дата и место рождения 02.08.1981 г.р. с. Усть-Элегест Республики Тыва
9. Адрес места жительства Красноярский край, п. Ойский, ул. Щетинкина, 14-2
10. Занимаемая должность и.о. директора КГБУ СО «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ № 454-ОК от 24.07.2023 года «О назначении на должность и.о. директора»
название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт серия 0405 № 174738 выдан 09.11.2006г. ОВД Ермаковского района Красноярского края
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
13. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: ранее к административной ответственности не привлекалось

установил нарушение/невыполнение: Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 6, п. 54, п. 26; Федерального закона

На основании статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 2307/040-24/35-П/РВП от 19 июля 2023 года, подписанного государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Седиковым В.С., в период с 09 часов 00 минут 28.08.2023 года по 11 часов 00 минут 30.08.2023 года проведена плановая выездная проверка объекта защиты КГБУ СО «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенного по адресу: п. Ойский, ул. Мира, 33.

В ходе проверки в 11 часов 00 минут 30 августа 2023 года непосредственно выявил нарушения требований: Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

1. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует) (п. 54 ППР в РФ);

2. На объекте защиты не проводятся работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ), установленных на первом этаже здания КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" (не заключен договор по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации) (п. 54 ППР в РФ);

3. При эксплуатации сверх установленного срока службы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ) установленных на первом этаже здания КГБУ СО "Ермаковский дом интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", руководитель объекта не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АУПС и СОУЭ установлены до 2010 года) (п. 54 ППР в РФ);

4. Дверь эвакуационного выхода, ведущая из общего коридора второго этажа на металлическую лестницу третьего типа (правое крыло здания), закрывается на замок при помощи ключа (п. 26 ППР в РФ);

5. В здании КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного (п. 6 ППР в РФ);

6. Для отделки стен в коридоре второго этажа (около помещения хозяйственного склада, помещений сан. узлов) допущено применение пластиковых стеновых панелей, показатели пожарной опасности которых не установлены (отсутствуют сертификаты пожарной безопасности) (ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

подпись

К протоколу прилагается:

1. Приказ № 454-ОК от 24.07.2023 «О назначении на должность и.о. директора»
перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении
2. Акт проверки № 2307/040-24/35-П/АП
которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,
3. Протокол осмотра от 28.08.2023
заключение эксперта, иные документы,
4. Протокол опроса Капис Н.М. от 28.08.2023
вещественные доказательства с указанием наименований,

их идентификационных признаков количество, стоимость, их место нахождения
✓ (Капис Н.М.) (Седиков В.С.)
подпись законного представителя фамилия, инициалы подпись лица, фамилия, инициалы
юридического лица составившего протокол

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию протокола получил: ✓ (Капис Н.М.)
подпись законного представителя фамилия, инициалы
юридического лица

Протокол и материалы переданы на рассмотрение Хлопиной Екатерине Николаевне, заместителю
фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда
главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному
и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа,
надзору, п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес
(Хлопина Е.Н.)
дата, подпись фамилия, инициалы
принявшего протокол

Телефон доверия:


Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» июля 2023 г., 24230061000203363155

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» августа 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2307/040-24/35-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, 104

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «19» июля 2023 г., № 2307/040-24/35-П/ПВП, учетный номер проверки 24230061000203363155.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Седиков Вячеслав Сергеевич – старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, р-н Ермаковский, п Ойский, ул Мира, Дом 33

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЕРМАКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" ИНН 2413005519, адрес регистрации юридического лица: 662830, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ЕРМАКОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ОЙСКИЙ, МИРА УЛИЦА, 33

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» августа 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «30» августа 2023 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.12.2023

2. На объекте защиты не проводятся работы по техническому обслуживанию и управлению эвакуацией людей при пожаре автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ), установленных на первом этаже здания КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" (не заключен договор по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

3. При эксплуатации сверх установленного срока службы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ) установленных на первом этаже здания КГБУ СО "Ермаковский-дом интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", руководитель объекта не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АУПС и СОУЭ установлены до 2010 года)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

Дверь эвакуационного выхода, ведущая из общего коридора второго этажа на металлическую лестницу третьего типа (правое крыло здания), закрывается на замок при помощи ключа

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

Срок устранения нарушения:

01.12.2023

5. В здании КТБУ СО "Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов", дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

6. Для отделки стен в коридоре второго этажа (около помещения хозяйственного склада, помещений сан. узлов) допущено применение пластиковых стеновых панелей, показатели пожарной опасности которых не установлены (отсутствуют сертификаты пожарной безопасности)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону


Срок устранения нарушения:

01.04.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, требований документов, выполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору) Седиков Вячеслав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Седиков Вячеслав Сергеевич - Старший инспектор ОНД и ПР по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору), телефон: 8+73913821111, e-mail: sedikov_1988vs@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

« ___ » часов « ___ » минут « ___ » _____ 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)